

### **Fazit Feuerwehrhaus Pewsum-Woltzeten:**

Das Feuerwehrhaus entspricht in elementaren Punkten nicht den Mindestanforderungen. Ein Bestandschutz nach § 28 Abs. 1 DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“ ist auf Grundlage von § 28 Abs. 2 DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“ für dieses Feuerwehrhaus nicht gegeben, da ohne die notwendigen Änderungen an dem Feuerwehrhaus erhebliche Gefahren für Leben oder Gesundheit der Feuerwehrangehörigen zu befürchten sind. Bis zur Errichtung eines sicherheitsgerechten Feuerwehrhauses sind organisatorische Maßnahmen zu treffen, um Gefahren für Leben oder Gesundheit der Feuerwehrangehörigen möglichst auszuschließen. Seitens der Gemeinde Krummhörn ist eine Dienstanweisung zum sicheren Betrieb des Feuerwehrhauses zu erlassen. Hierzu gehört es, dass die Fahrzeuge in den Stellplatzbereichen nur bewegt werden, wenn sich dort keine Personen aufhalten. Alle Fahrzeuge sind jeweils an einer mitfahrenden Abgasabsauganlage anzuschließen.

### **Gesamtfazit Feuerwehr Mitte:**

Beide Feuerwehrhäuser entsprechen nicht den aktuellen Vorschriften. Ein Neubau an geeigneter Stelle ist unausweichlich. Die Planung zum Neubau hat im Jahr 2027 zu erfolgen, so dass ein Bauantrag 2028 gestellt werden kann. Baubeginn ist für 2029 vorzusehen. Beim Auslaufen des Mietverhältnis in 2030 kann dann zeitnah ein Umzug erfolgen.

### **Anmerkungen zur Gesamtsituation der Feuerwehr Krummhörn**

Keines der aktuell genutzten Feuerwehrhäuser ist in einem ausreichenden, bzw. sicherheitstechnische akzeptablen Zustand. Wie bereits im Brandschutzbedarfsplan dargelegt, sind sechs Neubauten notwendig. Hierzu haben wir jeweils in dem Gesamtfazit pro Neubau (NORD, SÜD, WEST, OST, MITTE und Visquard) eine Zeitvorgabe hinterlegt. Wir empfehlen, diese Zeitvorgaben zu beachten und notwendige Änderungen an dem Zeitplan mit uns abzustimmen. Die persönliche Schutzausrüstung sind schnellstmöglich zu verbessern bzw. die notwendigen Prüfungen und Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen. Dieses duldet keinen Aufschub.

Bitte teilen Sie uns bis zum **08.06.2023** mit, welche Maßnahmen seitens der Gemeinde Krummhörn veranlasst wurden bzw. werden, um die aufgeführten sicherheitstechnischen Mängel abzustellen.

Mit freundlichen Grüßen  
Der Geschäftsführer  
I.A.



- Anlage 1 Teilnehmerliste
- Anlage 2 Feuerwehrhäuser, Zusammenlegungen, Zeitplanübersicht

## Anlage 2: Feuerwehrhäuser, Zusammenlegung Ortsfeuerwehren, Abarbeitung Mängel

### Adressen der Feuerwehrgerätehäuser

|            |                    |      |       |           |            |          |
|------------|--------------------|------|-------|-----------|------------|----------|
| Campen     | Heiselhuser Straße | 3 A  | 26736 | Krummhörn | Campen     | SÜD      |
| Upleward   | Sportplatzweg      | 10 A | 26736 | Krummhörn | Upleward   | WEST     |
| Canum      | Mühlenring         | 6    | 26736 | Krummhörn | Canum      | MITTE    |
| Freepsum   | Dorfringstraße     | 11   | 26736 | Krummhörn | Freepsum   | MITTE    |
| Eilsum     | Hofstraße          | 1    | 26736 | Krummhörn | Eilsum     | OST      |
| Grimersum  | Spiekerbohrweg     | 6    | 26736 | Krummhörn | Grimersum  | OST      |
| Greetsiel  | Hafenstraße        | 1    | 26736 | Krummhörn | Greetsiel  | NORD     |
| Groothusen | Tiede-Ubben-Straße | 6    | 26736 | Krummhörn | Groothusen | WEST     |
| Hamswehrum | Mittellohne        | 7    | 26736 | Krummhörn | Hamswehrum | WEST     |
| Jennelt    | Süderplatzstraße   | 9    | 26736 | Krummhörn | Jennelt    | OST      |
| Uttum      | Ringstraße         | 3    | 26736 | Krummhörn | Uttum      | OST      |
| Loquard    | An der Landstraße  | 15   | 26736 | Krummhörn | Loquard    | SÜD      |
| Rysum      | Landesstraße Nr. 2 | 1    | 26736 | Krummhörn | Rysum      | SÜD      |
| Manslagt   | Manslagter Ring    | 2    | 26736 | Krummhörn | Manslagt   | NORD     |
| Pilsum     | Am Pilsumer Ring   | 1    | 26736 | Krummhörn | Pilsum     | NORD     |
| Pewsum     | Adolf-Köppe-Straße |      | 26736 | Krummhörn | Pewsum     | MITTE    |
| Woltzeten  | Dorfring           | 24   | 26736 | Krummhörn | Woltzeten  | MITTE    |
| Visquard   | An der Warf        | 24   | 26736 | Krummhörn | Visquard   | Visquard |

- OST Planung ist mit FUK abgestimmt, Bauantrag gestellt, 2023 Baubeginn
- NORD Planung ist mit FUK abgestimmt, Bauantrag wird 2023 gestellt, 2024 Baubeginn
- Visquard 2023 Planung mit FUK abstimmen, 2024 Bauantrag stellen, 2025 Baubeginn
- WEST 2024 Planung mit FUK abstimmen, 2025 Bauantrag stellen, 2026 Baubeginn
- SÜD 2025 Planung mit FUK abstimmen, 2026 Bauantrag stellen, 2027 Baubeginn
- MITTE 2027 Planung mit FUK abstimmen, 2028 Bauantrag stellen, 2029 Baubeginn  
(Ende Mietverhältnis 2030)